

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(ART. 4 CPR 305/2011)

Nr. 02/00-BA

- | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: | 02/00-BA |
| 2 | Identificazione prodotto: | -Aggregato fine frantumato 0/4 |
| 3 | Uso previsto del prodotto da costruzione: | - Aggregati per calcestruzzo – <i>UNI EN 12620-2008</i>
- Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico – <i>UNI EN 13043-2004</i> |
| 4 | Nome e indirizzo del fabbricante: | Sede Legale: Impresa CERRUTI S.p.A.
Via Parasio,44 – 17019 VARAZZE (SV)
Sito Produttivo: Loc. Bastia d’Albenga – 17031 ALBENGA (SV) |
| 5 | Mandatario: | N.A. |
| 6 | Sistema di valutazione e verifica della costanza del prodotto da costruzione: | 2+ |
| 7 | L’Organismo notificato: RINA Service S.p.A. - 0474
ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica:
0474-CPR-0716 (EN 12620) - 0474-CPR-0717 (EN 13043) - fondandosi sui seguenti elementi:
i) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
ii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica. | |
| 8 | Valutazione Tecnica Europea | N.A. |
| 9 | Prestazione dichiarata: | |

Caratteristiche essenziali		Prestazioni UNI EN 12620	Prestazioni UNI EN 13043	Norme
EN 933-1	<i>Tipo Aggregato Naturale</i>	<i>Fine Frantumato</i>	<i>Fine Frantumato</i>	UNI EN 12620-2008 UNI EN 13043-2004
EN 933-1	<i>Granulometria</i>	<i>0 / 4</i>	<i>0 / 4</i>	
EN 933-1	<i>Categoria</i>	<i>Gf 85</i>	<i>Ga 90</i>	
EN 933-1	<i>Modulo di finezza</i>	<i>4.06%</i>	<i>4.06%</i>	
EN 933-1	<i>Contenuto dei Fini</i>	<i>f₃</i>	<i>f₃</i>	
EN 933-8	<i>Equivalente in sabbia</i>	<i>NPD</i>	<i>NPD</i>	
EN 933-9	<i>Blu di metilene</i>	<i>MB_{NR}</i>	<i>MB_F NT</i>	
EN 933-3	<i>Indice di appiattimento</i>	<i>NR</i>	<i>NR</i>	
EN 933-4	<i>Indice di forma</i>	<i>NR</i>	<i>NR</i>	
EN 933-5	<i>Percentuale di frantumazione</i>	<i>NR</i>	<i>NR</i>	
EN 933-6	<i>Spigolosità aggregati fini</i>	<i>NR</i>	<i>NPD</i>	
EN 1097-6	<i>Massa Volumica Particelle s.s.a.</i>	<i>Mg/mc 2.71</i>	<i>Mg/mc 2,71</i>	
EN 1097-6	<i>Assorbimento acqua s.s.a.%</i>	<i>1.3%</i>	<i>1.3%</i>	
EN 12697-11	<i>Affinità ai leganti bituminosi</i>	<i>NR</i>	<i>NR</i>	
EN 1097-2	<i>Resistenza Frantumazione: Los Angeles</i>	<i>NR</i>	<i>NR</i>	
EN 1097-1	<i>Resistenza Usura: micro-DEVAL</i>	<i>NR</i>	<i>NR</i>	
EN 1097-8	<i>Resistenza Levigabilità</i>	<i>NR</i>	<i>NR</i>	
EN 1097-9	<i>Resistenza Abrasione Superficiale</i>	<i>NR</i>	<i>NR</i>	
EN 1367-5	<i>Resistenza allo shock termico</i>	<i>NR</i>	<i>NR</i>	
EN 1367-1	<i>Resistenza al gelo e disgelo</i>	<i>NR</i>	<i>NR</i>	
EN 1744-1	<i>Contenuto Cloruri Idrosolubili</i>	<i><0,005%</i>	<i>NR</i>	
EN 1744-1	<i>Contenuto Solfati Solubili in Acido</i>	<i>AS_{0,2}</i>	<i>NR</i>	
EN 1744-1	<i>Zolfo Totale</i>	<i>0,005%</i>	<i>NR</i>	
EN 196-21	<i>Contenuto Carbonato di Calcio</i>	<i>89,4%</i>	<i>CC_{NR}</i>	
EN 1744-1	<i>Colorimetria della sostanza Humica</i>	<i>Assente</i>	<i>NR</i>	
EN 1744-1	<i>Contaminanti Leggeri</i>	<i>Assenti</i>	<i>Assenti</i>	
UNI 8520-22	<i>Reattività in presenza di Alkali-Silice</i>	<i>0,02%</i>	<i>NR</i>	
EN 932-3	<i>Descrizione Petrografica</i>	Rocce carbonatiche marmose l.s. 65,6%, Silice microcristallina 11,4%, Arenarie grossolane 9,5%, Calacareniti 6,4%, Rocce vulcaniche a chimismo acido 2,2%, Quarzo 2,0%, Siltiti 1,7%, Feldspati 0,6%, Minerali opachi 0,6%.		
<i>Sostanze Pericolose</i>	<i>Rilascio di metalli pesanti</i>	ASSENTE		
	<i>Rilascio di idrocarburi poliaromatici</i>	ASSENTE		
	<i>Rilascio di Sostanze pericolose:</i>			
	<i>Amianto</i>	ASSENTE		

- 10 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.
- Note:** Estensioni prove a più prodotti: I risultati delle prove meccaniche: EN 1097-2; 1097-1;1097-8; 1097-8app., eseguite sull’aggregato grosso naturale frantumato 6/12 sono state estese anche agli aggregati di dimensione grosso frantumato 4/8, 6/10, 11/22 e 22/63
Firmato a nome e per conto del fabbricante:
Albenga (SV), 02/03/2016

Sangiorgi Giuseppe
(Responsabile Laboratorio)